

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIANIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 65/ 512-22-33; 526-52-64
- PPIS w Kościanie 65/ 512-22-33; 526-52-64
- faks 65/ 512-22-33; 526-52-64
- e-mail sekretariat@pssekoscian.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej 65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a
64-000 Kościan
www.gov.pl/web/psse-koscian

oryginał/kopia

ON.HK.9020.31.2021

Kościan, dnia 09. MAR. 2021

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się z protokołami poboru prób wody z dnia 15.02.2021 r. i sprawozdaniami nr: OL-W.903.115.2021, OL-W.903.116.1.2021, OL-W.903.116.2.2021 OL-W.903.117.2021 z dnia 17.02.2021 r., OL-W.903.114.2021 z dnia 19.02.2021 r. z badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz ze sprawozdaniami z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nr: 62/2021 z dnia 11.02.2021 r., 71864/21POZ, 71865/21/POZ, 71866/21/POZ, 71867/21/POZ, 71868/21/POZ z dnia 22.02.2021 r., 75520/21/POZ, 75521/21/POZ, 75522/21/POZ z dnia 23.02.2021 r., 110/2021, 111/2021 z dnia 25.02.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 02.03.2021 r.), nr: 105946/21/POZ, 105947/21/POZ, 105948/21/POZ, 105949/21/POZ, 105950/21/POZ z dnia 24.02.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 08.03.2021 r.) z Basenu Krytego w Kościanie, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, ul. Naclawska 84, 64 - 000 Kościan,

stwierdza
przydatność wody do kąpieli w Basenie Krytym w Kościanie

wiepodlega

Próby wody pobrano w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie wymagań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych.


Zakres badanych parametrów obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczna mikroorganizmów w 36°C, *Legionella* sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, mętność, utlenialność, azotany, THM-y i chloroform.

Analiza sprawozdań z badań wykazała, że nie było przekroczeń mikrobiologicznych, natomiast wartości przekroczonych parametrów fizykochemicznych (potencjał redox, pH, azotany) nie stanowią zagrożenia dla osób kąpiących się, jednakże wskazują na potrzebę wyregulowania parametru uzdatniania wody, dlatego należy dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.).

Adresat:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
ul. Naclawska 84, 64-000 Kościan
2. a/a

A.B.



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W KOŚCIANIE
dr inż. Piotr Zielenka
specjalista epidemiolog