

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KOŚCIANIE



Telefony:

- informacja o numerach  
wewnętrznych

65/ 512-22-33; 526-52-64

- PPIS w Kościanie

65/ 512-22-33; 526-52-64

- faks

65/ 512-22-33; 526-52-64

- e-mail

[sekretariat@pssekoscian.pl](mailto:sekretariat@pssekoscian.pl)

- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a  
64-000 Kościan

[www.gov.pl/web/psse-koscian](http://www.gov.pl/web/psse-koscian)

oryginał/kopia

ON.HK.903.5.12.2021

Kościan, dnia 05. LIP. 2021

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się z sprawozdaniami z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nr: 348/2021 z dnia 11.06.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 18.06.2021 r.), 334246/21/POZ, 334247/21/POZ, 334248/21/POZ, 334249/21/POZ, 334250/21/POZ, 334251/21/POZ, 334252/21/POZ, 334253/21/POZ z dnia 23.06.2021 r., 384/2021, 385/2021 z dnia 24.06.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 01.07.2021 r.), 365417/21/POZ, 365418/21/POZ, 365419/21/POZ, 365420/21/POZ, 365421/21/POZ z dnia 29.06.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 30.06.2021 r.),

**stwierdza**  
**przydatność wody do kąpieli w Basenie Krytym w Kościanie**

*wiepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

Próby wody pobrano w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie wymagań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badanych parametrów obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczna mikroorganizmów w 36°C, *Legionella* sp., azotany, chlor ogólny, chlor wolny, chlor związany, chloroform, mętność, pH, potencjał redox, indeks nadmanganianowy, ΣTHM.

Analiza sprawozdań z badań wykazała, że nie było przekroczeń mikrobiologicznych, natomiast zostały przekroczone wartości parametrów fizykochemicznych: azotanów, potencjału redox i chloroformu. Wartości przekroczonych parametrów fizykochemicznych nie stanowią zagrożenia dla osób kąpiących się, jednakże wskazują na potrzebę wyregulowania parametrów uzdatniania wody, dlatego należy dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.).



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY W KOŚCIANIE  
*dr inż. Piotr Zielonka*  
specjalista epidemiolog

Adresat:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie  
ul. Naclawska 84, 64-000 Kościan
2. a/a

A.B.

Strona 2 z 2